


Ce document est la propriété d'OBSTA Division CLAUDE. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation.



COMPOSITION DU BALISOR B380
B380 BALISOR COMPONENTS

REPÈRE REFERENCE	QUANTITE QUANTITY	CODE PART NUMBER	DESIGNATION DESIGNATION	POIDS en Kg WEIGHT in Kg
A	3	100637-XX	MACHOIRE EQUIPEE * CLAMP *	0,850
B	3	100621	ISOLATEUR EQUIPE INSULATOR	3,500
C	1	100636	TRESSE DE SHUNTAGE SHUNT BRAID	0,100
E	2	100631	PALONNIER PORTEUR LAMPE LAMP HOLDER	2,000
F	1	100632	PALONNIER PORTEUR DERIVE AUXILIARY TUBING HOLDER	1,350
J	1	100623	ELEMENT CAPACITIF AUXILIARY TUBING	1,900
M	1	100618	LAMPE B B LAMP	4,700

* Le diamètre de la ligne à baliser nous est indispensable pour honorer toute commande.
* When order, please state the cable diameter.

Tension de ligne: ≥ 360 kV.
Intensité lumineuse ≥ 10 Cd.
Lumière rouge aviation.
Recommandé par l'OACI (aérodromes)
4ème partie – Aides visuelles à la navigation.

Line voltage: ≥ 360 kV.
Luminous intensity ≥ 10 Cd.
Aviation red light.
ICAO Recommended (aerodrome design manual)
Part 4 – Visual aids.

TAILLE MACHOIRE CLAMP SIZE	
DIAMETRE CABLE CABLE SIZE (mm)	CODE PART NUMBER
15 – 17	100637-A1
17.1 – 19	100637-A2
19.1 – 20.5	100637-B1
20.6 – 23	100637-B2
23.1 – 25	100637-C1
25.1 – 27	100637-C2
27.1 – 29	100637-D1
29.1 – 30.5	100637-D2
30.6 – 32	100637-E1
32.1 – 33.5	100637-E2
33.6 – 35	100637-F1
35.1 – 37	100637-F2

All dimensions are in mm.

D	23.02.22	Ajout table machoire / Added Clamp Table						
C	03.06.19	Côte 934 => 940, côte 4154 => 4060, côte 290 => 300, côte 228 => 220						
B	08.03.01	Tension de ligne: de 380 à 500 kV devient ≥ 360 kV.						
A	03.09.98	Tension de ligne: de 380 à 400 kV devient 380 à 500 kV.						
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION						
OBSTA		ENSEMBLE DU BALISOR B380						
Division CLAUDE		B380 BALISOR SYSTEM						
3, Impasse de la Blanchisserie BP 56 51052 REIMS CEDEX (France) Tel. 03.26.85.74.00 Fax. 03.26.85.74.30		<table border="1"> <tr> <td>CODE:</td> <td>PLAN: C0.9705</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	CODE:	PLAN: C0.9705	A	B	C	D
CODE:	PLAN: C0.9705	A	B	C	D			
ECHELLE: 1/10	TOLERANCES GENERALES:	MATIERE:	ANNULE ET REMPLACE Plan C0.9705/A					
DESSINE PAR: PORET	DATE: 27.01.97	VERIFIE PAR:	DATE:	APPROUVE PAR:	DATE:			